

附件3 「112年第5次節能標章驗審會」補正後始准予通過獲證名單

序 號	申請廠商	申請產品名稱	申請案號	申請產品型號	須補件事項
1	上洋產業股份有限公司	無風管空氣調節機	ACN-112D-0028	FDT50VHT*2(室內機) / FDC100VSAT-W(室外機) FDT50VHT*2(室內機) / FDC100VSAT-W(室外機) FDT71VHT*2(室內機) / FDC140VSAT-W(室外機) FDT125VHT (室內機)/ FDC125VNPT-W(室外機)	檢附的能效試驗報告中，因冷氣季節性能因數CSPF之實測值與標準值的百分比應為155，報告誤植為1.55，爰請廠商依前開事項修正報告，並經確認無誤後，始准予通過。