

附件3 「112年第11次節能標章驗審會」補正後始准予通過獲證名單

序 號	申請廠商	申請產品名稱	申請案號	申請產品型號	須補件事項
1	冰點空調冷氣(股)公司	無風管空氣調節機	ACN-112D-0228	FR-63CSG	檢附之測試報告中的「額定冷氣能力、額定中間冷氣能力、額定消耗功率、額定中間冷氣能力消耗電功率」4項的「實測值/標示值(%)」數據誤植，爰請廠商修正報告，並經確認無誤後，始准予通過。
				FRC-W63SG	
				BER63SGW	
				FL-63CSG	
				FLC-W63SG	
				BEL63SGW	